Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 1037/1/1-2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 227»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова от 27.08.2018 № 1037, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут «26» сентября 2018 года, с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут «28» сентября 2018 года, проведена плановая проверка государственными нспектором г. Красноярска по пожарному надзору Мазуровой Алисой Рафаиловной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
здания и помещений МБДОУ № 227 расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 17 «а»
совместно с заместителем заведующего по административно- хозяйственной работе Нестеровской Инной Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1037/1/1	Из помещений групповой ячейки (согласно кадастрового паспорта от 13.05.2008 г. кадастровый № 24:50:040204:0000:04:401:002:0008 39360 на здание детского сада № 227 помещение 1 комнаты 4,5,6,7; комнаты 37,38,39,40), расположенной на первом этаже здания МБДОУ № 227 по адресу: ул. Тельмана, 17 «А» отсутствует второй эвакуационный выход.	ч. 2 ст. 4 **Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».** К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; ч. 3 ст. 4 **Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент**	01.10.2019	

		о требованиях пожарной безопасности». К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила); ч. 1 ст. 6 **Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».** Пожарная без-опасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожар-ной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным за-коном; 2) в полном объеме выполнены требования пожар-ной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). п. 4.6 **СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».** Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. п. 3.12 **СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования».** Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов». п. 5.2.12 **СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.		
1037/1/2	Из помещений групповой ячейки (согласно кадастрового паспорта от 13.05.2008г. кадастровый № 24:50:040204:0000:04:401:002:0008 39360 на здание детского сада № 227 помещение 2 комнаты 16,17,18,19; комнаты 2,3,4,5,7; комнаты 6,8,9,10,11; комнаты	ч. 2 ст. 4 **Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».** К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые	01.10.2019	

	23,24,25,26,27; комнаты 28,29,30,31,32; комнаты 36,37,38,39), расположенной на втором этаже здания МБДОУ № 227 по адресу: ул. Тельмана, 17 «А» отсутствует второй эвакуационный выход.	акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; ч. 3 ст. 4 **Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».** К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила); ч. 1 ст. 6 **Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».** Пожарная без-опасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожар-ной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным за-коном; 2) в полном объеме выполнены требования пожар-ной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). п. 4.6 **СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».** Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. п. 3.12 **СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования».** Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов». п. 5.2.12 **СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их

устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору Мазурова А.Р.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
и.о. заведующего МБДОУ № 227
Дарочкина Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«28» сентября 2018 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19